

СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО
"НОК"

ТП-20 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 2	10,2	10,2	10,2	8	7	8	-
Ячейка 6	10,2	10,2	10,2	9	8	6	-
Ячейка 26	10,2	10,2	10,2	40	45	35	-
Ячейка 29	10,2	10,2	10,2	3	2	3	-

ТП-20 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 20	223	222	221	19	34	43	5

РП-1 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 21	10,2	10,2	10,2	4	4	3	-

ТП-4 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 6	224	221	219	4	0	0	0
гр. 15	226	221	220	93	91	118	9
гр. 20	222	222	222	7	7	7	2
гр. 21	223	222	220	117	106	111	5
гр. 27	0	0	0	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 3	225	225	224	77	61	107	30
гр. 8	227	227	222	44	37	18	20
гр. 14	225	224	224	22	26	47	9

Провел:

Электромеханик ОП

Н.В.Животов

Согласовано:

Главный инженер

А.Н.Фёдоров

ДАТА: 31.01.2022г.

ВРЕМЯ: 14.30

