

СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"

ТП-20 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 2	6	6	6	24,4	24,0	24,4	-
Ячейка 6	6	6	6	-	-	-	-
Ячейка 26	6	6	6	-	-	-	-
Ячейка 29	6	6	6	2,8	2,4	2,8	-

ТП-20 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 20	222	221	221	22	27	28	2

РП-1 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 21	6,0	6,0	6,0	5,6	3,6	6,4	-

ТП-4 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 6	222	222	222	0	0	0	0
гр. 15	222	222	222	72	24	67	21
гр. 20	222	222	222	6	7	6	2
гр. 21	-	-	-	-	-	-	-
гр. 27	221	221	222	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 3	226	229	222	89	53	99	21
гр. 8	227	228	223	33	27	35	3
гр. 14	226	229	223	39	27	22	14

Провел:

Электромеханик ОП  Н.В.Животов

Согласовано:

Главный инженер  А.Н.Фёдоров

ДАТА: 31.01.2020г.

ВРЕМЯ: 12 час. 30 мин.