

Таблица П1.3

Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь)
в электрических сетях ООО "НОК", в целом по предприятию

[illegible]

1.6	Нагрузочные потери, всего	млн. кВт·ч	-	-	0,924	0,043	0,967	-	-	0,640	0,028	0,669
1.6.1	Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН2 (а * б * в)	млн. кВт·ч	-	-	0,924	-	0,924	-	-	0,640	-	0,640
а	Норматив потерь	%	-	-	6,48	6,48	6,48	-	-	6,48	6,48	6,48
б	Поправочный коэффициент		-	-	1,07	1,07	1,07	-	-	1,07	1,07	1,07
в	Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН2	млн. кВт·ч	-	-	13,341	0,616	13,957	-	-	9,243	0,409	9,651
1.6.2	Нагрузочные потери в сети НН (а * б)	млн. кВт·ч	-	-	-	0,043	0,043	-	-	-	0,028	0,028
а	Норматив потерь	тыс. кВт·ч в год/км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б	Протяженность линий 0,4 кВ	км	-	-	-	11,308	11,308	-	-	-	11,308	11,308
2	Расход электроэнергии на собственные нужды	млн. кВт·ч	-	-	7,318	-	7,318	-	-	5,024	-	5,024
3	Потери, обусловленные погрешностями приборов учета	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Итого	млн. кВт·ч	-	-	14,265	0,659	14,924	-	-	9,883	0,437	10,320

Директор ООО "НОК"



Е.А. Буреев

