

СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"

ТП-20 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _{АА}	I _{ВА}	I _{СА}	I _{АОА}
Ячейка 2	10,2	10,2	10,2	10	9,6	10	-
Ячейка 6	10,2	10,2	10,2	11	10	11	-
Ячейка 26	10,2	10,2	10,2	18	15	19	-
Ячейка 29	10,2	10,2	10,2	2,4	2	2	-

ТП-20 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _{АА}	I _{ВА}	I _{СА}	I _{АОА}
гр. 20	221	221	220	24	31	13	3

РП-1 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _{АА}	I _{ВА}	I _{СА}	I _{АОА}
Ячейка 21	10,2	10,2	10,2	5	3,6	6	-

ТП-4 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _{АА}	I _{ВА}	I _{СА}	I _{АОА}
гр. 6	221	221	221	0	0	0	0
гр. 15	221	223	221	72	60	63	65
гр. 20	221	223	221	7	7	7	2
гр. 21	0	0	0	0	0	0	0
гр. 27	0	0	0	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _{АА}	I _{ВА}	I _{СА}	I _{АОА}
гр. 3	227	228	227	97	87	136	27
гр. 8	227	228	224	35	10	4	18
гр. 14	225	227	227	50	11	35	30

Провел:

Электромеханик ОП



Н.В.Животов

Согласовано:

Главный инженер



А.Н.Фёдоров

ДАТА: 29.01.2021г.

ВРЕМЯ: 15⁰⁰ часов