

СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"

ТП-20 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 2	10,2	10,2	10,2	20,0	20,0	20,0	-
Ячейка 6	10,2	10,2	10,2	8,4	8,8	8,8	-
Ячейка 26	10,2	10,2	10,2	13	12,8	12,8	-
Ячейка 29	10,2	10,2	10,2	8,0	8,0	8,0	-

ТП-20 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 20	220	220	220	1,29	1,03	0,99	4,5

РП-1 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 21	10,2	10,2	10,2	5,0	3,8	6,0	-

ТП-4 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 6	221	221	221	0	6,5	0	0
гр. 15	221	221	221	44	56	33	16
гр. 20	220	220	220	7	7,5	7,2	2
гр. 21	0	0	0	0	0	0	0
гр. 27	0	0	0	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 3	227	226	227	26,5	23	16	13
гр. 8	227	227	226	26	19	5	14
гр. 14	226	226	227	2,3	3	2,3	4,3

Провел:

Электромеханик ОП  Н.В.Животов

Согласовано:

Главный инженер  А.Н.Фёдоров

ДАТА: 31.07.2020г.

ВРЕМЯ: 15час. 10мин.