

## СПРАВКА

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"**

ТП-20 Точка замера	U <sub>АО</sub> кВ	U <sub>ВО</sub> кВ	U <sub>СО</sub> кВ	I <sub>А</sub> А	I <sub>В</sub> А	I <sub>С</sub> А	I <sub>АО</sub> А
Ячейка 2	10,2	10,2	10,2	11,2	10,8	11,2	-
Ячейка 6	10,2	10,2	10,2	10,4	10,1	9,0	-
Ячейка 26	10,2	10,2	10,2	28,7	30,2	32,3	-
Ячейка 29	10,2	10,2	10,2	18,6	18,8	19,1	-

ТП-20 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>А</sub> А	I <sub>В</sub> А	I <sub>С</sub> А	I <sub>АО</sub> А
гр. 20	217	219	218	13	22	25	2

РП-1 Точка замера	U <sub>АО</sub> кВ	U <sub>ВО</sub> кВ	U <sub>СО</sub> кВ	I <sub>А</sub> А	I <sub>В</sub> А	I <sub>С</sub> А	I <sub>АО</sub> А
Ячейка 21	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	-

ТП-4 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>А</sub> А	I <sub>В</sub> А	I <sub>С</sub> А	I <sub>АО</sub> А
гр. 6	219	220	221	0	0	0	0
гр. 15	224	220	217	117	83	90	12
гр. 20	224	221	218	6	7	6	4
гр. 21	220	221	219	85	78	144	0
гр. 27	223	220	217	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>А</sub> А	I <sub>В</sub> А	I <sub>С</sub> А	I <sub>АО</sub> А
гр. 3	226	227	224	99	93	86	13
гр. 8	226	225	226	27	67	20	15
гр. 14	226	226	228	22	28	41	9

Провел:

Электромеханик ОП  Н.В.Животов

Проверил:

Главный энергетик  С.А. Верин

Согласовано:

И.о.главного инженера  А.Н.Фёдоров

25.01.2018г., 12:00 - 14:00