

## СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"

ТП-20 Точка замера	U <sub>АО</sub> кВ	U <sub>ВО</sub> кВ	U <sub>СО</sub> кВ	I <sub>АА</sub>	I <sub>ВА</sub>	I <sub>СА</sub>	I <sub>АО</sub> А
Ячейка 2	6	6	6	18,0	17,0	18,0	-
Ячейка 6	6	6	6	10,0	9,0	9,0	-
Ячейка 26	6	6	6	40,0	40,0	35,0	-
Ячейка 29	6	6	6	19,0	19,0	20,0	-

ТП-20 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>АА</sub>	I <sub>ВА</sub>	I <sub>СА</sub>	I <sub>АО</sub> А
гр. 20	223	224	223	17	17	30	3

РП-1 Точка замера	U <sub>АО</sub> кВ	U <sub>ВО</sub> кВ	U <sub>СО</sub> кВ	I <sub>АА</sub>	I <sub>ВА</sub>	I <sub>СА</sub>	I <sub>АО</sub> А
Ячейка 21	6,0	6,0	6,0	5,6	5,4	6,4	-

ТП-4 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>АА</sub>	I <sub>ВА</sub>	I <sub>СА</sub>	I <sub>АО</sub> А
гр. 6	226	225	223	0	0	0	0
гр. 15	227	224	222	66	52	86	13
гр. 20	227	225	223	7	8	8	3
гр. 21	226	225	222	56	51	94	27
гр. 27	227	224	222	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U <sub>АО</sub> В	U <sub>ВО</sub> В	U <sub>СО</sub> В	I <sub>АА</sub>	I <sub>ВА</sub>	I <sub>СА</sub>	I <sub>АО</sub> А
гр. 3	228	230	225	150	114	111	13
гр. 8	227	230	225	17	18	20	4
гр. 14	227	229	224	33	39	35	4

Провел:

Электромеханик ОП  Н.В.Животов

Проверил:

Главный энергетик  В.Г.Козлов

Согласовано:

Главный инженер  А.Н.Фёдоров

ДАТА: 29.01.2019г.

ВРЕМЯ: 15час. 40мин.