

СПРАВКА

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства ООО "НОК"

ТП-20 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 2	6	6	6	3,0	4,0	3,0	-
Ячейка 6	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка 26	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка 29	6	6	6	6,0	8,0	6,0	-

ТП-20 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 20	222	223	222	19	18	29	2

РП-1 Точка замера	U _{АО} кВ	U _{ВО} кВ	U _{СО} кВ	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
Ячейка 21	6,0	6,0	6,0	4,9	5,0	5,7	-

ТП-4 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 6	224	224	225	0	0	0	0
гр. 15	226	225	224	53	51	79	8
гр. 20	226	225	226	1	3	1	0
гр. 21	226	225	225	36	42	52	12
гр. 27	226	225	224	0	0	0	0

РП-5 Точка замера	U _{АО} В	U _{ВО} В	U _{СО} В	I _А А	I _В А	I _С А	I _{АО} А
гр. 3	227	228	226	18	17	19	3
гр. 8	226	229	225	16	19	21	3
гр. 14	227	226	225	19	35	37	4

Провел:

Электромеханик ОП  Н.В.Животов

Согласовано:

Главный инженер  А.Н.Фёдоров

ДАТА: 24.07.2019г.

ВРЕМЯ: 10час. 30мин.

