

**Информация
о потерях электроэнергии в сетях ООО "НОК"
за 1 квартал 2021 год
ООО "Новосибирский оловянный комбинат"**

№ п.п.	Показатели	Характеристики электрической энергии при двуставочном тарифе	Объем потерь электроэнергии									
			Всего		ВН		СН1		СН2		НН	
			млн. кВтч	%	млн. кВтч	%	млн. кВтч	%	млн. кВтч	%	млн. кВтч	%
			МВт		МВт		МВт		МВт		МВт	
1.	Потери электрической энергии в сети относимые на собственное производство	Электрическая энергия	0,349	6,48	-	-	-	-	0,349	6,48	-	-
		Электрическая мощность	0,201	6,48	-	-	-	-	0,201	6,48	-	-
2.	Потери электрической энергии в сети относимые на сторонних потребителей	Электрическая энергия	0,093	6,48	-	-	-	-	0,072	5,03	0,021	1,45
		Электрическая мощность	0,114	6,48	-	-	-	-	0,088	5,03	0,025	1,45
3.	Потери электрической энергии в сети ИТОГО	Электрическая энергия	0,442	6,48	-	-	-	-	0,421	6,18	0,021	0,30
		Электрическая мощность	0,314	6,48	-	-	-	-	0,289	5,96	0,025	0,52

Главный инженер проекта ООО "НОК"



К.В.Морозов